



DIREKTORAT ZA ENERGIJO

Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

T: 01 478 80 00
F: 01 478 81 70
E: gp.mzi@gov.si
www.mzi.gov.si

Številka: 360-15/2022/86
Datum: 4. 8. 2022

Zadeva: Ukrepi učinkovite rabe energije v trgovinah in trgovskih centrih

Spoštovani!

Vlada Republike Slovenije dne 8. 7. 2022 najprej sprejela ukrepe in priporočila za učinkovito rabo energije v stavbah ožjega in širšega javnega sektorja. zdaj pa podobna priporočila naslavlja tudi na upravljalce trgovin in trgovskih centrov, da tudi oni prispevajo svoj delež k učinkovitejši rabi energije in s tem pripomorejo k zmanjšanju porabe energije. V ta namen vam posredujemo naslednja priporočila:

1. Upravljavci trgovin in trgovskih centrov (v nadaljevanju: upravljavci stavb) naj nemudoma pristopijo k hitrejšemu izvajanju ukrepov in naložb za učinkovito rabo energije in večjo rabo obnovljivih virov energije v svojih stavbah. Ukrepi za stavbe, pri katerih je bil narejen energetske pregled, pridobljena energetska izkaznica ali kakšen drug projekt, v okviru katerega so bili identificirani primerni ukrepi glede povečanja energetske učinkovitosti, naj se začnejo prednostno izvajati v skladu s finančnimi možnostmi. Upravljavci naj za stavbe in dele stavb, pri katerih je bil narejen energetske pregled, pridobljena energetska izkaznica ali kakšen drug projekt, v okviru katerega so bili identificirani primerni ukrepi glede povečanja energetske učinkovitosti pripravijo izvedbeni načrt ukrepov, s katerimi bodo v letošnjem letu zmanjšali letno normirano rabo energije na posameznega upravljavca za vsaj 3 %.
2. Upravljavci stavb naj zagotovijo, da se v stavbah in njihovih prostorih, ki imajo vgrajen klimatski sistem, prostori ne hladijo na nižjo temperaturo zraka, kot je +25 °C ob pogoju, da relativna vlažnost dovedenega zraka ni višja od 60 %, razen kjer to ni mogoče, zaradi zahtev namembnosti ali delovanja stavbe ali dela stavbe. Enako velja tudi za zaposlene v stavbah, za tiste dele prostorov, ki omogočajo samostojno regulacijo notranje temperature prostorov.
3. Izven obratovalnih ur naj, razen kjer je to potrebno zaradi zahtev namembnosti ali delovanja stavbe ali dela stavbe, ne hladijo na nižjo temperaturo zraka, kot je +28 °C. V navedenem času se prostorov ne hladi pod +28 °C, če se za ta namen uporablja hladilni agregat. Hlajenje pod +28 °C pa se lahko zagotovi z zunanjim hladnim zrakom.

4. Upravljalci stavb naj v največji možni meri zagotovijo zniževanje rabe energije in v ta namen sprejmejo druge možne organizacijske ukrepe energetske učinkovitosti za znižanje rabe energije.
5. Pravila in kodeksi oblačenja, kjer obstajajo, naj se skladno z možnostmi prilagodijo.
6. Osebe, ki so imenovane in odgovorne za upravljanje z energijo v stavbi ali delu stavbe, takoj pristopijo k prednostnemu izvajanju ukrepov energetske učinkovitosti s hitro vračilno dobo, opredeljenih v energetske izkaznici, energetskem pregledu ali drugem projektu, ki se opredeljuje do ukrepov energetske učinkovitosti.
7. Upravljalci objektov skupaj z osebo, ki je imenovana in odgovorna za upravljanje z energijo v stavbi ali delu stavbe, za tiste stavbe ali dele stavb, ki za ogrevanje uporabljajo zemeljski plin, preučijo, če je za ogrevanje stavb v prihajajoči kurilni sezoni možna uporaba drugih energentov ali nadgradnja vira ogrevanja z viri iz obnovljivih virov energije.
8. Prostori stavb naj se ne ogrevajo na višjo temperaturo zraka, kot je +20 °C, razen v posebnih primerih, kjer po presoji upravljavca stavbe ni mogoče zagotoviti navedenih zahtev zaradi utemeljenih razlogov.
9. Priporočila glede načina uporabe klimatskih sistemov zaradi nalezljive bolezni COVID-19 se smiselno upoštevajo, kjer je to mogoče.
10. Ministrstvo za infrastrukturo predlaga Trgovinski zbornici Slovenije, da s temi priporočili seznanijo svoje člane in druge partnerje, s katerimi sodeluje.

Lep pozdrav,

mag. Tina Seršen
državna sekretarka

Poslati: - naslovniku po e-pošti
Vložiti: zbirka dokumentarnega gradiva